



Декларация соответствия CE

Изготовитель: UWT GmbH 87488 Betzigau Westendstr. 5	Тип прибора: Предельный выключатель уровня заполнения
	Обозначение: VN 1020 / 1030 / 1040 / 1050 VN 2020 / 2030 / 2040 / 2050 VN 4000

2006/95/EC

Электрическое оборудование в определенном диапазоне напряжений

Нормы, использованные для аттестации прибора:
DIN EN 61 010-1 (Определения техники безопасности для электрических измерительных,
контрольных, регулирующих и лабораторных приборов)
EN 60 529 (IEC 529) (Классы защиты корпусом)

2004/108/EC

Электромагнитная совместимость

Нормы, использованные для аттестации прибора:
EN 61 326 (требования EMC, Электрическое оборудование для измерительной
 техники, управляющей техникой и лабораторного применения)

94/9/EC (опция)

Приборы и системы охраны для использования в соответствии с назначением
во взрывоопасных зонах

Свидетельство об испытаниях прототипа ЕС: DMT 01 ATEX E 110 BVS 04 ATEX E 008	Учреждение сертификации: EXAM BBG Pruef- und Zertifizier GmbH (DMT/BVS) D-44809Bochum Код: 0158
---	--

Нормы, использованные для аттестации прибора:
EN 50 014
EN 50 281-1-1
EN 50 020

Примечание: Приборы, произведенные в соответствии с Директивой 94/9/EC, имеют соответствующую маркировку на фирменной табличке. Немаркированные приборы не допущены для применения во взрывоопасных зонах.

Данным документом подтверждается, что вышеназванное оборудование соответствует основным требованиям к защите, определенным в вышеупомянутой Директиве.

Информация о подписывающем лице:

Имя: Дипл. инж. (FH) А. Хауг (A. Haug), Технический руководитель

Дата: 07/2007

Подпись: